

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

350000, г. Краснодар, ул. Мира, 56 т.262-20-09 ф.262-20-09 E-mail:
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тихорецкого района
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по
Краснодарскому краю

(наименование органа государственного надзора)

г. Тихорецк, ул. Энгельса, 76 А, тел. (861)967-21-01

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 28/1/4
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован-
ного вида №3 «Ласточка» города Тихорецка МО Тихорецкий район.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (~~заместителя главного~~) государственного
инспектора ОНД и ПР Тихорецкого района по пожарному надзору № 28
(наименование органа ГПН)

от « 26 » февраля 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч 00 мин.
« 01 » марта 2019 г. по 11 ч 00 мин. « 28 » марта 2019 г.

проведена проверка
Инспектором ОНД и ПР Тихорецкого района ст. лейтенантом вн. службы Бондаренко Виталиной
Сергеевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован-
ного вида №3 «Ласточка» города Тихорецка МО Тихорецкий район.

352120, Краснодарский край, Тихорецкий район, город Тихорецк, ул. Подвойского, 2-а.
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей МБДОУ ДС комбинированного вида №3 «Ласточка» города Тихорецка
МО Тихорецкий район Оракуловой Анной Александровной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной	Содержание пункта (абзац пункта) и	Срок устранения нару-	Отметка (подпись) о
---------------	--	------------------------------------	-----------------------	---------------------

	безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	шения обязательных требований пожарной безопасности	выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	- Допущено размещение мебели у дверей второго эвакуационного выхода в помещении группы «Ясли»	ППР в РФ п. 23 пп «ж»;	10.07.2019	
2.	- Допущено размещение мебели у дверей второго эвакуационного выхода в помещении группы «Незнайка»;	ППР в РФ п. 23 пп «ж»;	10.07.2019	
3.	- Руководитель объекта не обеспечил исправное состояние внутреннего противопожарного водопровода ПК №2; ПК №4	ППР в РФ п. 55;	10.07.2019	
4.	- Руководитель организации не обеспечил укомплектованность пожарного крана внутреннего противопожарного водопровода, пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану	ППР в РФ п. 57	10.07.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда воз-

лагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР Тихорецкого района
Бондаренко В.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 28 » марта 20 19 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Заведующий МБДОУ ДС комбинированного
вида №3 «Ласточка» г. Тихорецка
МО Тихорецкий район Оракулова А.А.
(должность, фамилия, инициалы)

« 28 » марта 20 19 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.